



Утверждаю
Директор
ЗЛОЛ «Лесная сказка»
Т.В. Дупелева

ИНСТРУКЦИЯ **о мерах пожарной безопасности в загородном летнем оздоровительном лагере «Лесная сказка»**

I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ ИНСТРУКЦИИ

1.1. Данная инструкция о мерах пожарной безопасности в детском оздоровительном лагере с круглосуточным пребыванием детей устанавливает требования пожарной безопасности для зданий, сооружений, помещений и территорий летнего, загородного оздоровительного лагеря, нормы поведения работников лагеря в целях обеспечения пожарной безопасности.

1.2. Настоящая инструкция о мерах пожарной безопасности в детском лагере разработана согласно:

- разделу № 18 Постановления Правительства РФ от 25 апреля 2012 года № 390 «О противопожарном режиме»;
- Федеральному закону РФ от 21.12.1994 №69-ФЗ «О пожарной безопасности»;
- Федеральному закону РФ от 30 декабря 2009 года №384-ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений»;
- Федеральному закону РФ от 22.07.2008 года №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»;
- приказу МЧС России от 12.12.2007 № 645 «Об утверждении норм пожарной безопасности «Обучение мерам пожарной безопасности работников организаций».

1.3. Директор лагеря, педагоги, воспитатели, вожатые, обслуживающий персонал, а также воспитанники детского оздоровительного лагеря обязаны знать и строго соблюдать правила пожарной безопасности, а в случае возникновения пожара принимать все зависящие от них меры к эвакуации людей и ликвидации пожара.

1.4. Ответственность за обеспечение пожарной безопасности и выполнение инструкции по пожарной безопасности в загородном летнем оздоровительном лагере несет директор лагеря.

1.5. Лица, не прошедшие противопожарный инструктаж, а также показавшие неудовлетворительные знания, к работе в детском лагере не допускаются.

1.6. Директор лагеря обязан:

- обеспечить выполнение данных правил и осуществлять контроль соблюдения установленного в детском лагере противопожарного режима всеми сотрудниками, воспитанниками, а также принимать незамедлительные меры по устранению выявленных недостатков;

– организовать изучение общей инструкции о мерах противопожарной безопасности в детском оздоровительном лагере и проведение противопожарного инструктажа со всеми

сотрудниками. Определить сроки, место и порядок проведения противопожарного инструктажа, а также список должностных лиц, на которых возлагается его проведение;

– обеспечить разработку и утвердить план эвакуации и порядок оповещения людей, устанавливающие обязанности и действия сотрудников детского лагеря на случай возникновения пожара. План и порядок эвакуации должны своевременно пересматриваться с учетом изменяющихся условий;

– обеспечить своевременное исполнение мероприятий по противопожарной безопасности, предложенных органами государственного пожарного надзора и предусмотренных приказами и указаниями вышестоящих органов.

1.7. Со всеми детьми должны проводиться беседы на тему предупреждения пожаров на территории детского оздоровительного лагеря, в лесу, дома.

1.8. Необходимо провести практические занятия в детском лагере, направленные на отработку плана эвакуации.

1.9. Лица, действие или бездействие которых привело к возникновению нарушений инструкции о мерах пожарной безопасности в детском оздоровительном лагере, привлекаются к уголовной, административной, дисциплинарной ответственности в соответствии с действующим Законодательством Российской Федерации.

II. ХАРАКТЕРИСТИКИ ДЕТСКОГО ЛАГЕРЯ И СПЕЦИФИКА ПОЖАРНОЙ ОПАСНОСТИ

2.1. Детский оздоровительный лагерь функционирует на базе нескольких зданий. Производственные процессы не ведутся. Имеются выделенные помещения для занятий детей лагеря по отрядам, подсобные помещения, склад продуктов и склад инвентаря, служебные помещения, административные помещения, столовая. В пищеблоке детского лагеря используется электрооборудования (электрические водонагреватели, тепловое электрооборудования для приготовления пищи).

2.2. Особо важным фактором в детском оздоровительном лагере является пребывание детей школьного возраста.

III. ОТВЕТСТВЕННЫЕ ЗА ПОЖАРНУЮ БЕЗОПАСНОСТЬ, ЭВАКУАЦИЮ И ОКАЗАНИЕ ПЕРВОЙ ПОМОЩИ В СЛУЧАЕ ПОЖАРА В ДЕТСКОМ ЛАГЕРЕ

3.1. Ответственный за пожарную безопасность в детском оздоровительном лагере – директор ЗЛОЛ «Лесная сказка».

3.2. Ответственный за оказание первой помощи пострадавшим - медицинский работник.

3.3. Ответственные за эвакуацию детей - воспитатели и вожатые отрядов.

IV. ДОПУСТИМОЕ (ПРЕДЕЛЬНОЕ) КОЛИЧЕСТВО ЛЮДЕЙ, КОТОРЫЕ МОГУТ ОДНОВРЕМЕННО НАХОДИТЬСЯ В ДЕТСКОМ ЛАГЕРЕ

4.1. В детском оздоровительном лагере одновременно может находиться не более 150 человек.

V. ОБЯЗАННОСТИ ЛИЦ, ОТВЕТСТВЕННЫХ ЗА ПОЖАРНУЮ БЕЗОПАСНОСТЬ В ДЕТСКОМ ЛАГЕРЕ

5.1. Директор обязан обеспечить строгое выполнение инструкции о мерах пожарной безопасности в детском лагере, а также:

- соблюдение требований противопожарной безопасности, выполнение предписаний, постановлений и иных законных требований должностных лиц пожарной охраны;
- разработку и осуществление мер по обеспечению противопожарной защиты в детском лагере;
- проводить противопожарную пропаганду, а также обучать сотрудников и воспитанников лагеря мерам противопожарной защиты;
- обеспечивать содержание в исправном состоянии систем и средств противопожарной защиты, включая первичные средства пожаротушения, не допускать их применения не по их прямому назначению;
- оказывать содействие пожарной охране во время ликвидации пожаров, установлении причин и условий их возникновения и развития, выявлять лиц, виновных в нарушении требований противопожарной безопасности, по вине которых возник пожар;
- предоставлять в установленном порядке во время тушения пожаров на территории детского лагеря необходимые силы и средства, участвующие в выполнении мероприятий, направленных на ликвидацию пожаров, и привлеченных к тушению пожаров сил;
- обеспечивать доступ должностным лицам пожарной охраны при осуществлении ими своих служебных обязанностей на территории детского оздоровительного лагеря;
- предоставлять по требованию должностных лиц Государственной противопожарной службы сведения и документы о состоянии противопожарной безопасности в детском лагере, а также произошедших на его территории пожарах и их последствиях;
- обеспечивать оперативное сообщение в службу пожарной охраны о возникновении пожара в детском оздоровительном лагере;
- назначать сотрудника, ответственного за противопожарную безопасность в детском лагере, который обязан обеспечивать строгое соблюдение требований пожарной безопасности;
- обеспечить наличие инструкции о действиях персонала детского лагеря с круглосуточным пребыванием по эвакуации людей при пожаре, наличие планов эвакуации людей в случае возникновения пожара;
- обеспечить объект огнетушителями по нормам согласно требованиям противопожарной безопасности;
- обеспечивать доступность подъезда пожарной техники к пожарным гидрантам в любое время;
- в помещениях для занятий и проведения мероприятий размещать только необходимую для этих целей мебель, а также приборы, модели, принадлежности и другие предметы, которые хранятся в шкафах, на стеллажах или стационарно установленных стойках;
- обеспечивать наличие на посту сотрудника охраны инструкции о порядке действий дежурного персонала при получении сигналов о пожаре;
- для передачи текстов оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре разрешается использовать внутренние радиотрансляционные сети и другие сети вещания, имеющиеся на объекте.

5.2. Сотрудник детского лагеря, ответственный за пожарную безопасность, обязан:

- обеспечивать наличие табличек с номером телефона для вызова пожарной охраны в помещениях лагеря, местах открытого хранения веществ и материалов, а также размещения технологических установок;
- разрабатывать и утверждать у директора детского оздоровительного лагеря инструкцию «О действиях персонала по эвакуации детей и сотрудников детского лагеря при пожаре»;
- обеспечивать исправное состояние знаков противопожарной безопасности, в том числе тех, которые обозначают пути эвакуации людей и эвакуационные выходы;
- обеспечивать наличие планов эвакуации в случае возникновения пожара на каждом этаже детского оздоровительного лагеря;

- проводить противопожарную пропаганду среди сотрудников детского лагеря и детей;
- оказывать содействие пожарной охране во время ликвидации пожаров, установлении причин и условий их возникновения и развития, выявлять лиц, виновных в нарушении требований противопожарной безопасности, по вине которых возник пожар;
- контролировать содержание в исправном состоянии систем и средств противопожарной защиты, включая первичные средства пожаротушения, не допускать их применения не по их прямому назначению, соблюдать правильность размещения огнетушителей.

5.3. Все сотрудники, работающие в детском лагере, обязаны:

- строго соблюдать все требования инструкции о мерах пожарной безопасности в летнем детском оздоровительном лагере и охраны труда, установленные в детском оздоровительном лагере с круглосуточным пребыванием детей;
- знать места расположения и уметь применять первичные средства пожаротушения;
- строго соблюдать требования противопожарной безопасности на своём рабочем месте, обеспечить ежедневную уборку и надлежащий порядок в помещениях детского лагеря;
- организовать с детьми в отрядах занятия (беседы) по изучению правил противопожарной безопасности в быту.
- после завершения любых мероприятий в лагере все пожароопасные вещества и материалы убрать в специально оборудованные помещения.
- при выявлении каких-либо нарушений в работе оперативно извещать об этом директора детского лагеря (при его отсутствии – иное должностное лицо);
- знать контактные номера телефонов для вызова пожарной службы, до прибытия пожарной охраны принять все возможные меры по спасению детей;
- оказывать содействие пожарной охране во время ликвидации пожаров;
- своевременно проходить инструктажи по противопожарной безопасности;
- выполнять все предписания, постановления и иные законные требования по соблюдению требований противопожарной безопасности в детском оздоровительном лагере.

VI. ПОРЯДОК СОДЕРЖАНИЯ ТЕРРИТОРИИ, ЗДАНИЙ И ПОМЕЩЕНИЙ ДЕТСКОГО ЛАГЕРЯ

6.1. Территория детского оздоровительного лагеря с круглосуточным пребыванием детей должна содержаться в надлежащей чистоте. Отходы горючих материалов, сухую траву необходимо своевременно убирать и вывозить с территории лагеря.

6.2. Дороги, проезды и подъезды к пожарным источникам воды, а также доступы к противопожарному инвентарю и оборудованию должны быть всегда свободны.

6.3. Противопожарные разрывы между зданиями, в которых размещен детский лагерь, не должны использоваться для складирования и хранения материалов и оборудования, а также для стоянки автотранспорта.

6.4. Сжигание мусора на территории детского лагеря строго запрещено.

6.5. В детском лагере отряды детей всех возрастов должны быть размещены на первом этаже.

6.6. Количество детей при размещении в помещениях должно соответствовать установленным нормам.

6.7. Расстановка мебели и оборудования в помещениях для занятий и мероприятий, столовой не должна препятствовать эвакуации людей и свободному подходу к средствам пожаротушения.

6.8. В помещениях допускается размещать только необходимые для обеспечения этого процесса мебель, приборы, модели, принадлежности, пособия, плакаты и т.п.

6.9. Принадлежности, пособия, плакаты и т.п., размещаемые в кабинетах, должны храниться в специальных шкафах, на стеллажах или на стационарно установленных стойках.

6.10. Хранение пиломатериала, предназначенного для организации кружков технического направления, должно осуществляться из расчета одного дня.

6.11. Ежедневно после завершения работы кружка технического направления следует проводить влажную уборку данных помещений.

6.12. Ежедневно должны убираться от использованного материала помещения для занятий с использованием цветной бумаги, картона, ткани.

6.13. Помещения детского оздоровительного лагеря должны быть оборудованы средствами оповещения людей о возникшем пожаре. Для оповещения людей о пожаре могут применяться внутренняя телефонная и радиотрансляционная сети, специально смонтированные сети вещания, речевая противопожарная сигнализация, звонки и иные звуковые сигналы.

6.14. Двери (люки) чердачных и технических помещений здания (складов и кладовых, электрощитовых и т.д.) должны быть постоянно закрыты на замок. Ключи от замков необходимо хранить в строго определенном месте, доступном для получения их в любое время суток. На дверях помещений, закрепленных за детским лагерем должны присутствовать надписи, определяющие назначение помещений и место хранения ключей.

6.15. Хранение легковоспламеняющихся и горючих жидкостей, баллонов с горючими газами и кислородом, целлулоида и других легко воспламеняющихся материалов в помещениях детского лагеря, а также в иных помещениях, подвалах и цокольных помещениях здания не допускается.

6.16. В помещениях детского лагеря запрещено:

- совершать перепланировку с отступлением от требований строительных норм и правил;
- применять для отделки стен и потолков путей эвакуации (лестничных клеток, фойе, вестибюлей, коридоров и т.п.) горючие материалы;
- забивать двери эвакуационных выходов;
- применять электроплитки, кипятильники, электрочайники и т.п. для приготовления пищи, за исключением специально оборудованных для этого помещений;
- выполнять огневые и другие виды пожароопасных работ в зданиях лагеря при наличии в помещениях людей;
- оборачивать электрические лампы бумагой, материей и другими горючими материалами;
- хранить и использовать в помещениях лагеря легковоспламеняющиеся и горючие жидкости, взрывчатые вещества и пиротехнические изделия, баллоны с горючими газами и другие пожаровзрывоопасные вещества и материалы;
- выполнять уборку помещений детского лагеря, очистку оборудования с применением легковоспламеняющихся и горючих жидкостей;
- оставлять без присмотра включенные в электрическую сеть компьютеры и оргтехнику, телевизоры и любые другие электроприборы.

6.17. Использование утюгов допускается только в специально предназначенных для этих целей помещениях. Выполнение глажения допускается только утюгами с исправными терморегуляторами и световыми индикаторами включения. Утюги должны быть установлены на подставках, выполненных из огнеупорных материалов.

6.18. Все здания и помещения детского оздоровительного лагеря круглосуточного пребывания должны быть обеспечены первичными средствами пожаротушения.

6.19. Пожарная безопасность на пищеблоке детского лагеря при использовании теплового электрооборудования для приготовления пищи:

6.19.1. Работники, выполняющие приготовление пищи для детского оздоровительного лагеря, работающие с электронагревательным оборудованием на пищеблоке, допускаются к работе на оборудовании только после проведения необходимого инструктажа и изучения инструкций заводов-изготовителей по безопасной работе на установленном оборудовании.

6.19.2. При эксплуатации электроплит для приготовления необходимо:

- не перемещать рядом с ними легковоспламеняющиеся и горючие вещества с целью предотвращения возгорания;
- при возникновении неисправности в работе электрической плиты, а также нарушении защитного заземления корпуса, работу немедленно прекратить и выключить оборудование;
- работу на оборудовании продолжить только после полного устранения неисправности;
- при коротком замыкании и загорании электроплиты немедленно отключить оборудование от электросети и приступить к тушению очага возгорания с помощью порошкового огнетушителя.

6.19.3. При выполнении работ не допускается:

– хранить и размещать вблизи и на электрооборудование для приготовления пищи посторонние предметы, прихватки, паки и упаковки от продуктов, деревянную кухонную утварь и пр.;

– использовать тепловое оборудование с неисправным датчиком реле температуры, имеющим неисправности;

– оставлять включенным тепловое оборудование после окончания процесса приготовления;

– охлаждать водой жарочную поверхность используемого оборудования.

6.19.4. По окончании рабочего дня перед закрытием помещения пищеблока проверить отключение электронагревательных приборов и оборудования от электрической сети.

6.19.5. Допустимое количество одновременно находящихся в помещениях пищеблока людей 10 чел.

6.19.6. На пищеблоке на рабочих местах не допускается хранение горючих веществ и материалов.

6.19.7. Количество продуктов и материалов, предназначенных для обслуживания детей на пищеблоке, не должно превышать сменной потребности на одно рабочее место.

6.19.8. Количество продуктов в подсобных помещениях и кладовых не должно превышать вместимость стеллажей, полок и располагаться только на них.

VII. ПОРЯДОК СОДЕРЖАНИЯ И ЭКСПЛУАТАЦИИ ЭВАКУАЦИОННЫХ ПУТЕЙ, ЭВАКУАЦИОННЫХ И АВАРИЙНЫХ ВЫХОДОВ

7.1. Во время эксплуатации эвакуационных путей, эвакуационных и аварийных выходов из здания размещения детского лагеря строго запрещено:

– оборудовать пороги на путях эвакуации (за исключением порогов в дверных проемах), раздвижные и подъемно-опускные двери и ворота, вращающиеся двери и турникеты, а также другие устройства, которые могут препятствовать свободной эвакуации людей из здания размещения детского оздоровительного лагеря;

– загромождать эвакуационные пути и выходы (в том числе проходы, коридоры, тамбуры, лестничные площадки и марши, двери) различными материалами, изделиями, оборудованием, производственными отходами, мусором и любыми другими предметами, а также блокировать двери эвакуационных выходов;

– оборудовать в тамбурах выходов вешалки для одежды, гардеробы, а также хранить (в том числе временно) инвентарь и материалы;

7.2. Все двери, расположенные на путях эвакуации должны открываться наружу, по направлению выхода из здания, за исключением дверей, направление открывания которых не нормируется требованиями нормативных документов по противопожарной безопасности.

7.3. Запоры на дверях эвакуационных выходов должны обеспечивать возможность их свободного открывания изнутри без использования ключа.

7.4. Директор детского лагеря при расстановке в помещениях технологического, выставочного и другого оборудования обязан обеспечить наличие свободных проходов к путям эвакуации и эвакуационным выходам.

7.5. В коридорах, вестибюлях, холлах, на лестничных клетках и дверях эвакуационных выходов детского оздоровительного лагеря должны присутствовать предписывающие и указательные знаки безопасности.

7.6. Эвакуационные проходы, выходы, коридоры, тамбуры и лестницы не должны быть перекрыты каким-либо оборудованием и предметами.

7.7. Двери лестничных клеток, коридоры, тамбуры и холлы должны иметь уплотнения в притворах, оборудованы специальными устройствами самостоятельного закрытия, которые должны постоянно находиться в исправном состоянии. В период нахождения людей в помещениях детского лагеря двери эвакуационных выходов из здания допускается запирать только изнутри с помощью легко открывающихся (без ключей) запоров (задвижек, крючков и т.д.).

VIII. ЭЛЕКТРОУСТАНОВКИ

8.1. Электрические сети и электрооборудование, которые используются в детском лагере, и их эксплуатация должны отвечать требованиям действующих правил устройства электроустановок, правил технической эксплуатации электроустановок потребителей и правил техники безопасности при эксплуатации электроустановок потребителей.

8.2. Администрация детского оздоровительного лагеря обязана обеспечить обслуживание и техническую эксплуатацию электрооборудования и электросетей, используемых на территории детского лагеря; своевременное выполнение профилактических осмотров, планово-предупредительных ремонтов и эксплуатацию электрооборудования, аппаратуры и электросетей.

8.3. Устройство и эксплуатация временных электросетей не допускается.

8.4. В производственных, складских и других помещениях с наличием горючих материалов и изделий в сгораемой упаковке, электрические светильники должны иметь закрытое или защищенное исполнение (со стеклянными колпаками).

8.5. Переносные светильники должны быть оснащены защитными стеклянными колпаками и металлическими сетками. Для этих светильников и другой переносной и передвижной электроаппаратуры необходимо использовать гибкие кабели с медными жилами и резиновой изоляцией в оболочке, устойчивой к окружающей среде. Подключение переносных светильников к электросети необходимо предусматривать от ответвительных коробок со штепсельными розетками.

8.6. Осветительная электросеть должна быть выполнена так, чтобы светильники находились на расстоянии не менее 0,5 м от тары в складских помещениях.

8.7. Все неисправности в электросетях и электроаппаратуре, которые могут вызвать искрение, короткое замыкание, чрезмерный нагрев изоляции, кабелей и проводки, должны незамедлительно устраняться. Неисправные электросети и электрооборудование следует немедленно отключать до приведения их в пожаробезопасное состояние.

8.8. Во время эксплуатации электроустановок строго запрещено:

- использовать электрические кабели и провода с поврежденной или потерявшей защитные свойства изоляцией;

- оставлять под напряжением электрические провода и кабели с неизолированными окончаниями;

- использовать поврежденные (неисправные) электрические розетки, дозовые коробки, рубильники и другие электроустановочные изделия;

- завязывать и скручивать электропровода, а также оттягивать провода и светильники, подвешивать светильники (за исключением открытых ламп) на электрических проводах;

- применять ролики, выключатели, штепсельные розетки для подвешивания одежды и других предметов;

- использовать для прокладки электросетей радио- и телефонные провода;

- применять в качестве электрической защиты самодельные и некалиброванные предохранители;

- снимать стеклянные колпаки со светильников закрытого типа.

8.9. Во всех помещениях, используемых для детского лагеря (независимо от их назначения), которые после завершения работ закрываются и не контролируются, все электроустановки (кроме холодильников) должны отключаться от электросети

8.10. Детский оздоровительный лагерь должен быть обеспечен электрическими фонарями на случай внезапного или запланированного отключения электроэнергии.

IX. ПРОТИВОПОЖАРНОЕ ВОДОСНАБЖЕНИЕ

9.1. Для безопасного функционирования детского оздоровительного лагеря администрация обязана обеспечить техническое обслуживание, исправное состояние и постоянную готовность к использованию системы противопожарного водоснабжения.

9.2. Пожарные рукава должны быть сухими, хорошо скатанными и присоединенными к стволам.

Х. ПЕРВИЧНЫЕ СРЕДСТВА ПОЖАРОТУШЕНИЯ

10.1. Помещения детского оздоровительного лагеря должны быть оснащены первичными средствами пожаротушения, установками пожаротушения и пожарными кранами.

10.2. Места расположения первичных средств пожаротушения в помещениях лагеря должны быть указаны в планах эвакуации, разрабатываемых согласно ГОСТ Р 12.2.143-2009, внешнее оформление и указательные знаки для определения мест расположения первичных средств пожаротушения должны соответствовать требованиям ГОСТ Р 12.4.026-2001.

10.3. Ручные огнетушители должны быть размещены согласно требованиям ГОСТ 12.4.009-83:

- путем навески на вертикальные конструкции на высоте, не превышающей 1,5 м от уровня пола до нижнего торца огнетушителя;

- путем установки в пожарные шкафы, в специальные тумбы или на пожарные стенды.

10.4. Огнетушители должны быть установлены таким образом, чтобы был хорошо виден находящийся на его корпусе текст инструкции по эксплуатации. Конструкции и внешнее оформление тумб и шкафов для размещения огнетушителей должны позволять визуальное определить тип установленных в них огнетушителей.

10.5. Огнетушители должны быть размещены в строго определенных и легкодоступных местах, где должно быть полностью исключено их повреждение, попадание на них прямых солнечных лучей. После размещения огнетушителей не должны быть ухудшены условия эвакуации людей.

10.6. На период перезарядки и технического обслуживания огнетушителей, связанного с их ремонтом, взамен должны быть установлены огнетушители из резервного фонда.

10.7. В процессе эксплуатации и технического обслуживания огнетушителей необходимо руководствоваться требованиями, изложенными в паспортах заводов-изготовителей, и утвержденными в установленном порядке регламентами технического обслуживания огнетушителей каждого типа.

10.8. Ежедневный контроль сохранности, содержания и постоянной готовности к действию первичных средств пожаротушения осуществляется лицом, ответственным за пожарную безопасность в детском лагере.

10.9. Использование в детском оздоровительном лагере первичных средств пожаротушения для хозяйственных и иных нужд, не связанных с ликвидацией пожаров, категорически запрещено.

ХІ. МЕРОПРИЯТИЯ ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ ПРИ ЭКСПЛУАТАЦИИ ОБОРУДОВАНИЯ И ПРОИЗВОДСТВЕ ПОЖАРООПАСНЫХ РАБОТ

11.1. На территории и в помещениях детского оздоровительного лагеря категорически запрещено курить.

11.2. Пожароопасные работы (огневые, сварочные работы и т.п.) должны осуществляться в зданиях и на территории детского лагеря только с разрешения директора.

11.3. Пожароопасные работы (огневые, сварочные работы и т.п.) должны проводиться в зданиях и на территории детского лагеря только в отсутствие детей и персонала.

11.4. Порядок проведения пожароопасных работ и меры противопожарной безопасности при их проведении должны строго соответствовать требованиям действующих «Правил противопожарного режима в Российской Федерации».

11.5. Во время проведения огневых работ необходимо:

- перед осуществлением огневых работ провентилировать помещения детского лагеря, в которых возможно скопление паров легковоспламеняющихся и горючих жидкостей, а также горючих газов;

- обеспечить место проведения огневых работ первичными средствами пожаротушения (огнетушителем, ящиком с песком емкостью 0,5 куб. метра, 2 лопатами, ведром с водой);

- плотно закрыть все двери, соединяющие помещения детского лагеря, в которых проводятся огневые работы, с другими помещениями, открыть все окна;

– осуществлять постоянный контроль состояния парогазовоздушной среды в технологическом оборудовании, на котором проводятся огневые работы, и в опасной зоне;

11.6. Во время осуществления огневых работ строго запрещено:

– приступать к выполнению работы при неисправной аппаратуре;
– осуществлять огневые работы на свежеекрашенных горючими красками (лаками) конструкциях и изделиях;

– применять одежду и рукавицы со следами масел, жиров, бензина, керосина и других горючих жидкостей;

– допускать к самостоятельной работе сотрудников, не имеющих соответствующего квалификационного удостоверения;

– допускать соприкосновение электрических проводов с баллонами, наполненными сжатыми, сжиженными и растворенными газами;

– выполнять работы на аппаратах и коммуникациях, заполненных горячей водой, а также находящихся под электрическим напряжением;

11.7. Все работы, связанные с использованием открытого огня, должны выполняться до начала использования горючих материалов.

ХII. ПОРЯДОК СБОРА, ХРАНЕНИЯ И УДАЛЕНИЯ ГОРЮЧИХ ВЕЩЕСТВ И МАТЕРИАЛОВ В ДЕТСКОМ ЛАГЕРЕ

12.1. Рабочие места в административных помещениях, помещениях для занятий и проведения мероприятий, помещениях для приготовления пищи, складских помещениях для продуктов (кладовых) детского лагеря должны ежедневно убираться от мусора, отработанной бумаги, пустой картонной тары, пыли.

12.2. Горючие вещества и материалы (бумага, картон, упаковка от продуктов питания и т.д.) должны ежедневно выноситься из зданий и храниться в закрытом металлическом контейнере, расположенном на хозяйственном дворе.

12.3. Контейнер с мусором должен своевременно вывозиться соответствующими службами, по мере его заполнения.

12.3.1. В помещениях детского оздоровительного лагеря не проводятся работы, связанные с производством;

12.3.2. Хранение в помещениях горючих веществ, материалов, запрещено.

ХIII. ПОРЯДОК ОСМОТРА И ЗАКРЫТИЯ ПОМЕЩЕНИЙ ДЕТСКОГО ЛАГЕРЯ ПО ОКОНЧАНИИ РАБОТЫ

13.1. Сотрудник, последним покидающий помещение лагеря (ответственный за противопожарную безопасность данного помещения), должен осуществить противопожарный осмотр, в том числе:

– отключить все электрические приборы, установленные в помещении от электросети и аккумуляторов;

– проверить отсутствие бытового мусора в помещении;

– проверить наличие и сохранность первичных средств пожаротушения, а также возможность свободного подхода к ним;

– закрыть все окна и фрамуги;

– проверить и освободить (при необходимости) эвакуационные проходы, выходы.

13.2. В случае выявления сотрудником лагеря каких-либо неисправностей следует известить о случившемся директора детского лагеря (при отсутствии – иное должностное лицо).

XIV. ТРЕБОВАНИЯ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ ПРИ ПРОВЕДЕНИИ КУЛЬТУРНО-МАССОВЫХ МЕРОПРИЯТИЙ В ДЕТСКОМ ЛАГЕРЕ

14.1. Ответственным за обеспечение пожарной безопасности во время проведения культурно-массовых мероприятий (спектаклей, концертов, киносеансов, конкурсов, тематических вечеров и т.п.) в детском оздоровительном лагере является назначенное приказом директора лагеря должностное лицо.

14.2. Перед началом культурно-массовых мероприятий ответственное лицо за обеспечение пожарной безопасности должно тщательно проверить все помещения, эвакуационные пути и выходы на соответствие их требованиям противопожарной безопасности, а также убедиться в наличии и исправном состоянии первичных средств пожаротушения. Все обнаруженные недостатки должны быть устранены до начала культурно-массового мероприятия.

14.3. На время проведения культурно-массовых мероприятий должно быть обеспечено дежурство сотрудников детского лагеря.

14.4. Во время проведения культурно-массовых мероприятий с детьми должны неотлучно находиться воспитатели и вожатые. Эти сотрудники должны быть проинструктированы о мерах противопожарной безопасности и порядке эвакуации детей в случае возникновения пожара, и обязаны обеспечить строгое соблюдение требований противопожарной безопасности во время проведения культурно-массового мероприятия.

14.5. Этажи и помещения, где проводятся культурно-массовые мероприятия, должны иметь не менее двух рассредоточенных эвакуационных выходов.

14.6. Количество мест в помещениях при проведении культурно-массовых мероприятий устанавливается из расчета 0,75 кв. м на человека, а при проведении танцев, игр и подобных им мероприятий из расчета 1,5 кв. м на одного человека (без учета площади сцены). Заполнение помещений людьми сверх установленных норм не разрешается.

14.7. Расстояние между рядами должно быть:

Количество непрерывно установленных мест в ряду		Ширина прохода между рядами, м
при односторонней эвакуации	при двухсторонней эвакуации	
до 7	до 15	0,35
8-12	16-25	0,40
13-20	26-40	0,45
21-25	41-45	0,50
26-30	51-60	0,55

14.8. Ширина продольных и поперечных проходов в помещениях детского лагеря для проведения культурно-массовых мероприятий должна быть не меньше одного метра, а проходов, ведущих к выходам, не меньше ширины самих выходов. Все проходы и выходы должны быть расположены так, чтобы не создавать встречных или пересекающихся потоков людей. Сокращать ширину проходов между рядами и устанавливать в проходах добавочные места не допускается.

14.9. В помещениях для культурно-массовых мероприятий детского лагеря все кресла и стулья должны быть соединены в рядах между собой и надежно прикреплены к полу. В помещениях, которые используются для танцев и иных мероприятий, с количеством мест не более 200, крепление стульев к полу может не выполняться.

14.10. Эвакуационные выходы из помещений детского лагеря должны быть обозначены световыми указателями с надписью «выход» белого цвета на зеленом фоне, подключенными к сети аварийного или эвакуационного освещения здания. В случае нахождения людей в помещениях детского оздоровительного лагеря световые указатели должны быть во включенном состоянии.

14.11. В помещениях детского лагеря, используемых для проведения культурно-массовых мероприятий, строго запрещено:

- использовать ставни на окнах для затемнения помещений;
- оклеивать стены и потолки обоями и бумагой;
- хранить бензин, керосин и любые другие легковоспламеняющиеся и горючие жидкости;

- применять открытый огонь (факелы, свечи, канделябры, фейерверки, бенгальские огни и т.п.), применять дуговые прожекторы, устраивать световые эффекты с использованием химических и других веществ, способных вызвать возгорание;
- устанавливать на дверях эвакуационных выходов замки и трудно открывающиеся запоры;
- помещать на окна глухие решетки.

14.12. Полы помещений детского лагеря должны быть ровными, без порогов, ступеней, щелей и выбоин. При разности уровней смежных помещений, в проходах должны быть оборудованы пологие пандусы.

XV. ПОРЯДОК ДЕЙСТВИЙ РАБОТНИКОВ ДЕТСКОГО ЛАГЕРЯ В СЛУЧАЕ ВОЗНИКНОВЕНИЯ ПОЖАРА И ЭВАКУАЦИИ

15.1. В случае возникновения пожара, действия сотрудников детского оздоровительного лагеря и привлекаемых к ликвидации пожара лиц в первую очередь должны быть направлены на обеспечение безопасности детей, их экстренную эвакуацию и спасение.

15.2. Каждый сотрудник детского лагеря, обнаруживший пожар или его признаки (задымление, запах горения или тления различных материалов, повышение температуры и т.п.), обязан немедленно доложить о пожаре директору лагеря (при отсутствии – иному должностному лицу), а также:

- позвонить и сообщить по телефону 01 (101,112):
- свою фамилию и имя;
- адрес расположения детского лагеря: Максатихинский р-н, дер. Фабрика;
- № телефона _____;
- кратко описать, где загорание или что горит; сколько людей находится в лагере.
- не отключайте телефон первыми, возможно, у диспетчера возникнут вопросы или он даст вам необходимые указания для дальнейших действий.

15.3. Все работы в данном помещении (помещениях) должны быть немедленно остановлены.

15.4. Необходимо незамедлительно известить людей о возникшем пожаре.

15.5. В случае пожара и других чрезвычайных ситуаций эвакуация проводится по наиболее короткому и безопасному пути с учетом сложившейся обстановки.

15.6. Директор детского лагеря должен:

- проверить, поступил ли сигнал с АПС на пульт пожарной охраны;
- доложить в пожарную часть о возникновении пожара;
- оповестить всех сотрудников о пожаре.

15.7. Необходимо приступить к эвакуации детей и персонала детского лагеря в соответствии с планом эвакуации – ответственный дежурный по лагерю.

Воспитатели и вожатые должны открыть все эвакуационные выходы и сохраняя спокойствие, без паники эвакуировать детей согласно плану эвакуации из здания на безопасное расстояние от очага возгорания, взяв с собой Список отряда и воду на случай чрезвычайной ситуации.

15.8. Следует осуществить переключку детей по списку и отчитаться по результатам ответственному сотруднику детского лагеря по эвакуации.

15.9. Необходимо отключить электроэнергию – ответственный завхоз лагеря.

15.10. Удалить за пределы опасной зоны всех сотрудников детского лагеря, не участвующих в ликвидации пожара – педагог-организатор.

15.11. Организация работ, направленных на спасение ценного имущества (документы) – директор лагеря.

15.12. Звону пожаротушения следует приступить к тушению очага возгорания и его локализации с помощью первичных средств пожаротушения до приезда пожарной бригады.

15.13. Дежурный по лагерю при необходимости должен вызвать к месту пожара медицинскую и другие службы.

15.14. Одновременно с ликвидацией пожара ответственный сотрудник детского лагеря за противопожарную безопасность или завхоз должен организовать эвакуацию и защиту материальных ценностей.

15.15. Обязанности директора лагеря при пожаре:

- распоряжается о прекращении любой деятельности в детском лагере, кроме работ, связанных с мероприятиями по спасению детей и ликвидацией пожара;
- до прибытия подразделений пожарной охраны осуществляет общее руководство и координацию действий персонала лагеря по эвакуации детей и ликвидации пожара;
- контролирует, все ли воспитанники детского лагеря и персонал эвакуированы за пределы опасной зоны;
- в случае если не все дети и персонал лагеря смогли покинуть помещения, если позволяет обстановка, незамедлительно организывает спасение людей, используя для этого все имеющиеся силы и средства;
- обеспечивает строгое соблюдение безопасности персоналом детского лагеря, принимающим участие в спасательных работах;
- организывает встречу подразделений пожарной охраны, оказывает им помощь в выборе кратчайшего пути для подъезда к зданию, где произошел пожар, кратко описывает сложившуюся обстановку, обратив особое внимание на предполагаемые места возможного нахождения детей и персонала, нуждающихся в эвакуации, указывает окна этих помещений;
- по прибытии пожарного подразделения информирует руководителя ликвидации пожара о конструктивных и технологических особенностях здания и помещений детского оздоровительного лагеря, прилегающих строений и сооружений, сообщает другие сведения, которые необходимы для успешной ликвидации пожара.

15.16. Обязанности завхоза при пожаре:

- обеспечивает встречу подразделений пожарной службы и оказывает помощь в выборе кратчайшего пути для подъезда к очагу пожара;
- докладывает подразделениям пожарной охраны, привлекаемым для ликвидации пожара и проведения, связанных с ним первоочередных аварийно-спасательных работ, сведения, необходимые для обеспечения безопасности личного состава, о хранящихся на объекте опасных веществах.

15.17. Обязанности медицинской сестры при пожаре и эвакуации в детском лагере:

- берет с собой заранее подготовленную на случай пожара медицинскую аптечку для оказания первой медицинской помощи;
- следит за состоянием детей и персонала лагеря, в случае необходимости оказывает первую медицинскую помощь до приезда бригады скорой помощи;
- после эвакуации детей лагеря вместе с воспитателями и вожатыми находится в местах сбора детей и следит за их самочувствием.

15.18. Обязанности воспитателей и вожатых детского лагеря при пожаре и эвакуации:

- подготовить детей к эвакуации: прекратить занятия, игры, прием пищи;
- с учетом сложившейся обстановки определить наиболее безопасные эвакуационные пути и выходы, обеспечивающие возможность эвакуации детей в безопасную зону в кратчайший срок;
- исключить условия, способствующие возникновению паники, при этом нельзя оставлять детей без присмотра с момента обнаружения пожара и до его ликвидации;
- быстро организовать детей в колонну по двое или по одному и, выбрав наиболее безопасный путь, эвакуировать из здания, расположения детского лагеря;
- эвакуировать группы детей необходимо не менее чем двум взрослым, при этом один взрослый - впереди отряда, второй - замыкает отряд и следит за состоянием детей, в случае необходимости помогает им, успокаивает и не дает отстать от группы;
- при задымлении помещения попросите детей пригнуться и выводите их в таком положении;
- при выходе из помещения закрывайте за собой двери для предотвращения распространения дыма и огня;
- дети отрядами размещаются на эвакуационной площадке открытая летняя эстрада;
- после эвакуации в безопасное место, сверьтесь всех детей по списку, все ли на месте;

– если у кого-то из детей ухудшилось самочувствие, возникла тошнота, рвота немедленно покажите ребенка медсестре детского лагеря и вызовите скорую помощь;

– доложите директору лагеря о том, что все дети находятся с вами в безопасности и под вашим наблюдением.

15.19. Отключение электроэнергии в детском лагере при пожаре:

15.19.1. Отключение электроэнергии в помещениях детского оздоровительного лагеря осуществляет завхоз.

15.19.2. Отключать электроэнергию в помещениях лагеря следует только по указанию директора лагеря, ответственного сотрудника за пожарную безопасность или руководителя тушения пожара

XVI. ПОРЯДОК РАЗМЕЩЕНИЯ И ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ОГNETУШИТЕЛЕЙ. МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ ПРИ РАБОТЕ С НИМИ

16.1. Огнетушители, расположенные в коридорах и проходах детского лагеря, не должны препятствовать безопасной эвакуации людей из здания. Огнетушители следует размещать на видных местах вблизи от выходов из помещений на высоте, не превышающей 1,5 метра.

16.2. Огнетушители, находящиеся в здании детского лагеря его пребывания, должны быть исправны и обеспечено необходимое их количество.

16.3. Строго запрещено применять огнетушители для нужд, не связанных с ликвидацией возгораний. Запрещено перемещение огнетушителей с мест их постоянного размещения.

16.4. Каждый огнетушитель, установленный на объекте, должен иметь паспорт и порядковый номер. Запускающее или запорно-пусковое устройство огнетушителя должно быть опломбировано одноразовой пломбой. Не разрешается размещать в помещениях и использовать огнетушители, не обозначенные номерами. Номер на огнетушителе является гарантией его проверки и учета и, как следствие, его исправности.

16.5. Огнетушители должны располагаться на видных, легкодоступных местах, где исключено их повреждение, попадание на них прямых солнечных лучей.

16.6. Для тушения твердых горючих веществ, легковоспламеняющихся и горючих жидкостей, электропроводки (до 1000 вольт) следует использовать имеющиеся порошковые и углекислотные огнетушители.

16.7. Правила применения огнетушителей:

- поднести огнетушитель к очагу пожара (возгорания);
- сорвать пломбу;
- выдернуть чеку за кольцо;
- путем нажатия рычага огнетушитель приводится в действие, при этом следует струю огнетушащего вещества направить на очаг возгорания.

16.8. Общие рекомендации по тушению огнетушителями:

- при тушении пролитых легковоспламеняющихся и горючих жидкостей тушение необходимо начинать с передней кромки, направляя струю порошка на горящую поверхность, а не на пламя;

- горящую вертикальную поверхность следует тушить снизу вверх;
- наиболее эффективно тушить несколькими огнетушителями группой лиц;
- после использования огнетушителя необходимо заменить его новым, годным к применению;

- использование первичных средств пожаротушения для хозяйственных и прочих нужд, не связанных с ликвидацией пожаров, категорически запрещено.

XVII. ОКАЗАНИЕ ПЕРВОЙ ДОВРАЧЕБНОЙ ПОМОЩИ ПОСТРАДАВШИМ НА ПОЖАРЕ

17.1. Наиболее характерными видами повреждения во время пожара являются: травматический шок, термический ожог, удушье, ушибы, переломы, ранения.

17.2. Строго запрещено:

– перетаскивать или переключать пострадавшего на другое место, если ему ничто не угрожает и первую неотложную доврачебную помощь можно оказать на месте. Особенно это касается пострадавших с переломами, повреждениями позвоночника, а также имеющих проникающие ранения;

– давать воду, лекарства находящемуся без сознания пострадавшему, т.к. он может задохнуться;

– удалять инородные тела, выступающие из грудной, брюшной полости или черепной коробки, даже если кажется, что их легко можно извлечь;

– оставлять находящегося без сознания пострадавшего в положении на спине, т.к. он может задохнуться в случае рвоты или кровотечения.

17.3. Необходимо:

– как можно быстрее вызвать «Скорую помощь», точно и внятно назвав место, где произошел пожар;

– если у вас нет уверенности, что информацию правильно поняли, звонок лучше повторить;

– до приезда бригады «Скорой помощи» попытаться найти медицинского работника, который сможет оказать пострадавшему более квалифицированную первую медицинскую помощь;

– в случае, когда промедление может угрожать жизни пострадавшего, необходимо оказать ему первую неотложную доврачебную помощь, не забывая при этом об основополагающем медицинском принципе – «не навреди».

17.4. Основные действия при оказании первой неотложной доврачебной помощи:

17.4.1. При травматическом шоке следует:

– осторожно уложить пострадавшего на спину, в случае возникновения рвоты повернуть его голову набок;

– проверить, присутствует ли у пострадавшего дыхание и сердцебиение. Если нет, необходимо немедленно начать реанимационные мероприятия;

– быстро остановить кровотечение, иммобилизовать места переломов;

– дать пострадавшему обезболивающий препарат, а при его отсутствии – 50–70 г алкоголя;

– при угнетении дыхания и сердечной деятельности немедленно ввести адреналин, кордиамин, кофеин.

17.4.2. При травматическом шоке строго запрещено:

– переносить пострадавшего без надежного обезболивания, а в случае переломов – без иммобилизации;

– снимать прилипшую к телу после ожога одежду;

– давать пострадавшему воду (если он предъявляет жалобы на боль в животе);

– оставлять пострадавшего одного без наблюдения.

17.4.3. При термическом ожоге необходимо:

– аккуратно освободить обожженную часть тела от одежды; если нужно, разрезать, не сдирая, приставшие к телу куски ткани;

– не допускается вскрывать пузыри, касаться ожоговой поверхности руками, смазывать ее жиром, мазью и любыми другими веществами.

17.4.4. При ограниченных ожогах I степени следует:

– на покрасневшую кожу наложить марлевую салфетку, смоченную спиртом;

– немедленно начать охлаждение места ожога (предварительно прикрыв его салфеткой и ПВХ-пленкой) холодной водопроводной водой в течение 10–15 минут.

– на пораженную поверхность наложить чистую, лучше стерильную, шадящую повязку, ввести обезболивающие препараты (анальгин, баралгин и т. п.).

17.4.5. При обширных ожогах необходимо:

– после наложения повязок напоить пострадавшего горячим чаем;

– ввести обезболивающие препараты;

– тепло укутать пострадавшего и срочно доставить его в лечебное учреждение.

Если транспортировка пострадавшего задерживается или длится долго, ему дают пить щелочно-солевую смесь (1 ч. ложку поваренной соли и 1/2 ч. ложки пищевой соды, растворить в двух стаканах воды)

17.4.6. При ранении необходимо:

- смазать края раны йодом или спиртом, не прикасаться к ране руками;
- наложить стерильную повязку, не прикасаясь к стороне бинта прилегающей к ране

17.4.7. При сильном кровотечении следует:

- пережать поврежденный сосуд пальцем;
- сильно согнуть поврежденную конечность, подложив под колено или локоть тканевый валик;

- наложить жгут, но не более чем на 1,5 часа, после чего ослабить скрутку и, когда конечность потеплеет и порозовеет, вновь затянуть жгут;

- при небольших кровотечениях следует прижать рану стерильной салфеткой и туго забинтовать.

17.4.8. При переломах необходимо:

- обеспечить покой травмированного места;
- наложить шину (стандартную или изготовленную из подручных материалов), не фиксировать шину в месте перелома кости;

- придать травмированной конечности возвышенное положение;

- приложить к месту перелома холодный компресс;

- ввести обезболивающие средства;

- при открытом переломе наложить на рану антисептическую повязку.

17.4.9. При удушье следует:

- обеспечить приток свежего воздуха к пострадавшему;

- уложить пострадавшего таким образом, чтобы ножной конец был приподнят;

- расстегнуть одежду, стесняющую дыхание;

- дать понюхать пострадавшему нашатырный спирт;

- при отсутствии самостоятельного дыхания немедленно начать выполнять искусственное дыхание и непрямой массаж сердца.

17.4.10. Приступая к оказанию первой доврачебной помощи пострадавшему во время пожара, спасающий должен четко представлять последовательность собственных действий в конкретной ситуации. В этом случае время играет решающую роль.

Инструкцию разработал:



